

Do uczestników postępowania przetargowego nr GKM.271.3.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr GKM.271.3.2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "**Przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kierunku wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 3, 5, 5A dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.]**".

W dniu 22.06.2018 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała zapytanie dot. zamówienia przedmiotowego przetargu:

Pytanie 1. W załączonej Dokumentacji w projekcie budowlanym mowa jest o występujących studniach kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający przewiduje wymianę studni na nowe czy jedynie regulację istniejących? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz ILOŚCIOWY wszystkich studni i włączów, które Zamawiający przewiduje wyregulować lub wymienić. Załączony przedmiar pomocniczy powyższego zakresu nie uwzględnia i uniemożliwia Wykonawcy prawidłowej wyceny kosztów zadania. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie ST dotyczącej wykonania i odbioru powyższych robót.

Odpowiedź: Załączony przedmiar robót jest przedmiarem pomocniczym, Wykonawca winien dokonać wizji w terenie, ustalić ilość studzienek (tj. kanalizacja sanitarna do wyregulowania, 2 szt. studzienki).

Pytanie 2. W załączonej Dokumentacji w projekcie budowlanym mowa jest o istniejącej sieci energetycznej i teletechnicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące lokalizacje powyższych kolizji, wraz z podaniem ILOŚCI przewidywanych osłon z rur dwudzielnych. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie ST dotyczącej wykonania i odbioru powyższych robót.

Odpowiedź: Prowadzony kabel winien być w pasie drogi w rurze osłonowej. Zamawiający nie przewiduje montowania rur dwudzielnych.

Pytanie 3. W związku z projektowaną szerokością drogi 3,3 m prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje pełne zamknięcie drogi na czas trwania robót .

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje odcinkowe- etapowe zamknięcie drogi na czas przebudowy: tylko i wyłącznie do rozłożenia kruszywa oraz położenia masy. Droga stanowi jedyny dojazd do posesji.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
d. Surma
Renata Surma